

火災通報装置 機種一覧

本一覧表はアツミ電気株式会社の製品が対象です

アツミ電気株式会社

2019.12.12 (第1版)

火災通報装置 一覧表

平成28年告示改正以前の製品

本一覧表はアツミ電気株式会社の製品が対象です

ND : ナンバーディスプレイ、PB : PBダイヤルイン、MD : モデムダイヤルイン 【○ : 対応、× : 非対応】

製造者	N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	ブランド名・備考
アツミ電気株式会社	○	×	○	ECF119	火通-040号	2015年4月～2017年4月	

平成28年告示改正後の製品

本一覧表はアツミ電気株式会社の製品が対象です

ND : ナンバーディスプレイ、PB : PBダイヤルイン、MD : モデムダイヤルイン 【○ : 対応、× : 非対応】

製造者	N D	P B	M D				ブランド名・備考
アツミ電気株式会社	○	×	○	ECF119	火通-040号	2017年8月～	

アツミ電気(株) 火災通報装置 一覧表

➡ ND : ナンバーディスプレイ 、PB : PBダイヤルイン、MD : モデムダイヤルイン 【○ : 対応、× : 非対応】

N D	P B	M D	メーカー型名	安全センター 認定番号	販売期間	商品外観	ブランド 社名
○	×	○	ECF119	火通-040号	2015年4月～ 2017年4月	 	
○	×	○					
○	×	○	ECF119	火通-040号	2017年8月～	別紙	

メーカー型名	安全センター認定番号	販売期間
火災通報装置 ECF119	火通-040号	2017年8月~



火災通報装置
ECF119

H28年4月改正告示
適合品ラベル

平成28年4月改正告示適合品

平成28年4月改正告示適合品

火災通報装置
ECF119



A14-0355001

認定番号 火通-040号

定格電圧: AC100V

定格消費電力: 24W

定格周波数: 50/60Hz

予備電源: DC13.2V 1300mAh(Ni-MH)



ニッケル水素電池使用後は
リサイクルへ

製造
年月
製造
番号



アツミ電気株式会社

側面



火災通報専用電話機
ECF119-AT